

Doklad o kontrole provozuschopnosti POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ vč. vybavení

Provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci a normativními požadavky.

případ č.
1157108



Naše služby - Vaše bezpečnost

tel: +420 266 310 016 | info@pyroservis.cz | www.pyroservis.cz

PROVOZOVATEL

**Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán,
Praha 9**

Drahobejlova 2391/13, 190 00 Praha 9 - Libeň
IČO: 28419057 v Rejstříku SVJ ved. u MS v Praze sp. zn. S 9119

VYKONAVATEL

PYROSERVIS a.s.

Kolčavka 69/5, 190 00 Praha 9
IČO: 00570069, zapsána v OR u MS v Praze sp. zn. B 305

PROVEDENO PRO OBJEKT

Drahobejlova 2391/13, Praha 9 - Libeň - obytný dům - JiViŠ

PROVEDENO DNE

02. 07. 2025

PŘÍŠTÍ TERMÍN

07 / 2026

přehled dle typu

	stav	zkontrolováno	nepřístupno	provozuschopné
požární dveře jednokřídlé	31 ks	21 ks	10 ks	21 ks
Celkem	31 ks	21 ks	10 ks	21 ks

legenda

druhy	vybavení	úkony/závady	výsledky
PD1 požární dveře jednokřídlé	Z zavírač - bez vybavení		✓ provozuschopné P nepřístupné

umístění	ident.č.	druh	výrobce	vybavení	odolnost	výrobní č. rok	úkony	výsledek
----------	----------	------	---------	----------	----------	------------------	-------	----------

2. PP stav: 7 ks

garáže	02.10	PD1	Hasič Servis	Z	EI 30 DP1 CS ⊕	07-410/3		✓
schodiště	02.11	PD1		Z		nepřístupné		P
sklad	02.17	PD1	Hasič Servis	-	EW 45 DP1 ⊕	07-410/2/2		✓
sklepy	02.14	PD1	Hasič Servis	-	EW 45 DP1 ⊕	07-410/1/6		✓
sklepy	02.15	PD1	Hasič Servis	-	EW 45 DP1 ⊕	07-410/1/1		✓
strojovna VZT	02.13	PD1		-				✓
UPS	02.16	PD1	Hasič Servis	-	EW 30 DP1	07-410/6/4		✓

Doklad o kontrole provozuschopnosti POŽÁRNÍCH UZÁVĚRŮ vč. vybavení

Provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci a normativními požadavky.

případ č.
1157108

umístění	ident. č.	druh	výrobce	vybavení	odolnost	výrobní č. rok	úkony	výsledek
----------	-----------	------	---------	----------	----------	------------------	-------	----------

1. PP stav: 6 ks

garáže	01.10	PD1	Hasič Servis	Z	EI 30 DP1 CS ⊕	07-410/4		✓
garáže - výměňiková stanice	01.15	PD1	Hasič Servis	Z	EW 30 DP1 ⊕	07-410/7/2		✓
schodiště	01.11	PD1		Z		nepřístupné		P
sklad odpadů	01.14	PD1		Z				✓
sklepy	01.16	PD1	Hasič Servis	Z	EW 30 DP1 ⊕	07-410/6/5		✓
sklepy	01.17	PD1	Hasič Servis	Z	EW 30 DP1 ⊕	07-410/7/1		✓

1. NP stav: 4 ks

hlavní rozvaděč	00.15	PD1	Sapeli	Z	EI EW 30	60015112		✓
hlavní rozvaděč - sklepy		PD1	Hapines	Z	EW 60 DP1	137/2014		✓
schodiště	00.17	PD1		-		nepřístupné		P
sklepy	00.13	PD1	Sapeli	Z	EI EW 30	60015114		✓

2. NP stav: 2 ks

chodba	2.001	PD1	Sapeli	Z	EI EW S 30 D3 ⊕	60014242		✓
schodiště	2.002	PD1		-		nepřístupné		P

3. NP stav: 2 ks

chodba	3.001	PD1		Z				✓
schodiště	3.002	PD1		-		nepřístupné		P

4. NP stav: 2 ks

chodba	4.001	PD1	Sapeli	Z	EI EW S 30 D3 ⊕	60014236		✓
schodiště	4.002	PD1		-	chybí vložka FAB	nepřístupné		P

5. NP stav: 2 ks

chodba	5.001	PD1	Sapeli	Z	EI EW S 30 D3 ⊕	60014237		✓
schodiště	5.002	PD1		-		nepřístupné		P

Doklad o kontrole provozuschopnosti POŽÁRNÍCH UZÁVĚŘŮ vč. vybavení

Provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci a normativními požadavky.

případ č.
1157108

umístění	ident. č.	druh	výrobce	vybavení	odolnost	výrobní č. rok	úkony	výsledek
----------	-----------	------	---------	----------	----------	------------------	-------	----------

6. NP

stav: 2 ks

chodba	6.001	PD1	Sapeli	Z	EI EW S 30 D3 ⊕	60014238		✓
schodiště	6.002	PD1		-		nepřístupné		P

7. NP

stav: 2 ks

chodba	7.001	PD1	Sapeli	Z	EI EW S 30 D3 ⊕	60014239		✓
schodiště	7.002	PD1		-		nepřístupné		P

8. NP

stav: 2 ks

chodba	8.001	PD1	Sapeli	Z	EI EW S 30 D3 ⊕	60014241		✓
schodiště	8.002	PD1		-		nepřístupné		P

POZNÁMKA

02.07.2024 - 17.07.2023 - 14.07.2022 - Požární uzávěry (dveře) musí zůstat v uzavřené poloze!!!

POTVRZENÍ

Vykonavatel prohlašuje, že při kontrole požárně bezpečnostních zařízení byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce.

Michal Malík
revizní technik

Ing. Vasil Silvestr Pekar, Ph.D.
OZO v PO, č. osv. Š 318/95

Provozovatel potvrzuje, že vykonavatel provedl kontrolu všech požárně bezpečnostních zařízení určených ke kontrole. Provozovatel souhlasí s uvedenými údaji v dokladu.