

# Doklad o kontrole provozuschopnosti POŽÁRNÍCH KLAPEK

Provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci a normativními požadavky.

případ č.

**1157108**



**Naše služby - Vaše bezpečnost**

tel: +420 266 310 016 | info@pyroservis.cz | www.pyroservis.cz

## PROVOZOVATEL

**Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán,  
Praha 9**

Drahobejlova 2391/13, 190 00 Praha 9 - Libeň  
IČO: 28419057 v Rejstříku SVJ ved. u MS v Praze sp. zn. S 9119

## VYKONAVATEL

**PYROSERVIS a.s.**

Kolčavka 69/5, 190 00 Praha 9  
IČO: 00570069, zapsána v OR u MS v Praze sp. zn. B 305

## PROVEDENO PRO OBJEKT

**Drahobejlova 2391/13, Praha 9 - Libeň - obytný dům - JiViŠ**

## PROVEDENO DNE

**02. 07. 2025**

## PŘÍŠTÍ TERMÍN

**07 / 2026**

### přehled dle typu

	stav	zkontrolováno	provozuschopné
požární klapka	2 ks	2 ks	2 ks
požární ventil	22 ks	22 ks	22 ks
<b>Celkem</b>	<b>24 ks</b>	<b>24 ks</b>	<b>24 ks</b>

### legenda

#### druhy

**PK** požární klapka  
**PVE** požární ventil

#### úkony/závady

#### výsledky

✓ provozuschopné

umístění	ident. č.	druh	výrobce	odolnost	výrobní č.   rok	úkony	výsledek
----------	-----------	------	---------	----------	------------------	-------	----------

## **1.NP** stav: 4 ks

sklep		PVE	Mandík		1071/07		✓
sklep 0013		PVE	Mandík		1195/07		✓
sklep 0013		PVE	Mandík		1206/07		✓
úklid		PVE	Mandík		1196/07		✓

## **1.PP** stav: 7 ks

garáž u vstupu		PVE	Mandík		1207/07		✓
garáž-odpad		PK	Mandík		1845/07		✓
garáž-sklep 1.12		PVE	Mandík		1191/07		✓
garáž-sklep 1.16		PVE	Mandík		1199/07		✓

# Doklad o kontrole provozuschopnosti POŽÁRNÍCH KLAPEK

Provedené v souladu s vyhláškou Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., o požární prevenci a normativními požadavky.

případ č.  
**1157108**

umístění	ident. č.	druh	výrobce	odolnost	výrobní č.   rok	úkony	výsledek
garáž-sklep 1.16		PVE	Mandík		1188/07		✓
garáž-sklep 1.17		PVE	Mandík		1198/07		✓
garáž-sklep 1.17		PVE	Mandík		1200/07		✓

## 2.PP stav: 13 ks

garáž u vstupu		PVE	Mandík		1201/07		✓
garáž-sklep 2.12.01		PVE	Mandík		1069/07		✓
garáž-sklep 2.14		PVE	Mandík		1253/07		✓
garáž-sklep 2.14		PVE	Mandík		1202/07		✓
garáž-sklep 2.15		PVE	Mandík		1251/07		✓
garáž-sklep 2.15		PVE	Mandík		1252/07		✓
garáž-sklep 2.16		PVE	Mandík		1072/07		✓
garáž-sklep 2.17		PVE	Mandík				✓
garáž-sklep 2.17		PVE	Mandík		1070/07		✓
garáž-sklep 2.18		PVE	Mandík		1193/07		✓
garáž-sklep 2.18		PVE	Mandík		1208/07		✓
stroj VZT 2.13		PK	Mandík		1844/07		✓
stroj VZT 2.13		PVE	Mandík		1203/07		✓

### POTVRZENÍ

Vykonavatel prohlašuje na základě §10, odst. 2, MV ČR č. 246/2001 Sb., že při kontrole požárně bezpečnostních zařízení byly splněny podmínky stanovené právními předpisy, normativními požadavky a průvodní dokumentací výrobce.



Michal Malík  
revizní technik



Ing. Vasil Silvestr Pekar, Ph.D.  
OZO v PO, č. osv. Š 318/95

Provozovatel potvrzuje, že vykonavatel provedl kontrolu všech požárně bezpečnostních zařízení určených ke kontrole. Provozovatel souhlasí s uvedenými údaji v dokladu.