



ZÁZNAM O KONTROLE PROVOZUSCHOPNOSTI POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍHO ZAŘÍZENÍ VE STŘEŠNÍCH SVĚTLÍCÍCH

PRAVIDELNÁ KONTROLA MIMOŘÁDNÁ KONTROLA VÝCHOZÍ KONTROLA KONTROLA S EPS
 SOZ PŘIROZENÉ ODVĚTRÁNÍ CHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTY TYPU A PŘÍVOD VZDUCHU

Objekt: Polyfunkční dům
Drahobejlova 2391/13
Praha 9

Provozovatel: Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence
Rezidence Tulipán, Praha 9
Drahobejlova 2391/13
190 00 Praha 9 - Libeň
IČO: 28419057
Zapsáno v OR Městský soud v Praze **Spis. zn. S 9119**

Objednatel:

Kontaktní osoba: P. KUBÁSKOVÁ 602 330 087

objednatel = odběratel = příjemce faktury
 fakturační adresa se liší od korespondenční adresy

Obchodní případ: REVI0137
Smlouva: SML288/08/is
Objednávka:
Datum objednávky:

Druh výrobku	Výrobce	Počet	Umístění
Fumilux 2024 (Eternit)	Eternit	1,00 ks	schodiště 8.NP

Datum provedení kontroly: 18.8.2025 **Datum příští kontroly:** VIII 2026 **Kontrolu provedl:** J. KROUPA

Výsledek kontroly

Zařízení bylo odzkoušeno a shledáno bez závad
 Zařízení bylo odzkoušeno, níže uvedené závady byly ihned odstraněny a zařízení bylo shledáno bez dalších závad
 Zařízení bylo odzkoušeno a shledáno s níže uvedenými závadami, které budou opraveny do dne:
 Zařízení je plně schopno bezpečného provozu
 Zařízení je provozuschopné

Zjištěné závady

/

Další ujednání

VÝMĚNA AKUMULÁTORŮ 12V, 2,1A, 2KS

Kontrola provozuschopnosti byla provedena dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, vyhlášky č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.

Osvědčení k výkonu odborně způsobilé osoby : č. Z-OZO-36/2018 zde dne 28.2.2018

OZO Ing. Zdeněk Bartůšek
Odborně způsobilá osoba
Č.Z - OZO - 36 / 2018

Za zhotovitele

GRADUS s.r.o.
Běluňská 574/9
193 00 Praha 9 - Horní Počernice
tel: 281 867 548 mob: 602 115 768
email: provoz@gradus-sro.cz
-technický úsek-

Za objednatele

Kubaskova
[Signature]