

55 Brail 5Na ZNP P



Provozovatel: SVJ	Evidenční číslo výtahu: 11092	
Umístění výtahu: Dřevěná kabinová 13/0/13	Nosnost: 1000kg	Stanic / nástupišť 10/10

Prohlížené díly – číslo se závadou zakroužkovat

I. Strojovna	II. Šachta	III. Klec
☐ 1. výtahový stroj / hydraulický agregát	☐ 24. ohrazení	☐ 48. podlaha
☐ 2. elektromotor / hydromotor	☐ 25. vodítka	☒ 49. stěny, strop
☐ 3. brzda	☐ 26. nosné prostředky	☒ 50. klecové dveře
☐ 4. koncový vypínač	☐ 27. vyvažovací	☐ 51. závěs
☐ 5. omezovač rychlosti	☒ 28. prohlubeň	☐ 52. zachycovače
☐ 6. omezení doby chodu motoru	☐ 29. nárazníky	☒ 53. vodící čelisti
☐ 7. hl. vypínač a pojistky	☐ 30. ovládání KV	☐ 54. odkláněcí křivka
☐ 8. rozvaděč	☐ 31. kladky, řetězky	☒ 55. ovládací kombinace
☐ 9. příslušenství	☒ 32. šachetní dveře	☐ 56. nouzový signál
☐ 10. el. hydraul. schémata	☐ 33. dveřní uzávěrky	☐ 57. osvětlení
☐ 11. systém zabraňující klesání klece	☐ 34. patrové přepínače	☐ 58. elektrická instalace
☐ 12. bezpečnostní ventil	☐ 35. ovládací kombinace	☐ 59. tabulky, návody
☐ 13. tlakový ventil	☐ 36. signalizace	☐ 60. revizní jízda
☐ 14. ventil ručního čerpadla	☐ 37. osvětlení	☐ 61. váhící zařízení
☐ 15. hadice, potrubí	☐ 38. tabulky, návody	☐ 62. dorozumívací zařízení
☐ 16. kontrola oleje	☐ 39. napínací zařízení omezovače rychlosti (OR)	☐ 63. clona
☐ 17. ukazatel polohy klece	☐ 40. lano OR	☐ 64. fotobuňka(y)
☐ 18. přístup, osvětlení	☐ 41. hydromotor	☐ 65. pohon kabinových dveří
☐ 19. tabulky, označení, návody	☐ 42. čelní stěna	☐ 66.....
☐ 20. ohrazení, vstup, okna	☐ 43. prahová mezera	☐ 67.....
☐ 21. ventilace	☐ 44. upevnění nosných prostředků	☐ 68.....
☐ 22.....	☐ 45.....	☐ 69.....
☐ 23.....	☐ 46.....	☐ 70.....
	☐ 47.....	☐ 71.....
		☐ 72.....

ZÁVADY: ZNP - vybití baterie + odmaštění + kontrola žebříků v prohlubni + světlomet funkce
 55 uvolnění výtahu, opotřebenosti 55 - kladky dveří hliněné uvolnění
 boční hydraulické 32 - ohled na dle a vodní v - ZPP 55 - opotřebenosti + ONP
 62 D2 povrch ZNP 4NP chybí samolepka pozice, šedá brzda stroje, doplnit fotobuňky

ZÁVĚR:

I. Výtah je způsobilý provozu ☒ ANO - ☐ NE pro závady podle bodů:.....

Odpovědný pracovník provozovatele:
 Jméno:

Prohlídka provedena dne: 12.8.26

Jméno:

Číslo osvědčení: J. (KRM) 102

Příští prohlídku provést do termínu: 11/26

Razítko a podpis:

Razítko a podpis:



Zařízení provozně opotřebené - rozhodnut

značování kontrolovaných dílů:
 se závadou

číslo prohlíženého dílu zakroužkovat

DÍL 5 / 2 - ORIGINAL A

bez závady
 kontrolovaný díl

do ☐ udělat ☐
 proškrtnout