

ZPRÁVA O REVIZI TLAKOVÉ NÁDOBY

/dle nařízení vlády č. 192/2022 Sb. a ČSN 69 0012/

Datum provedení revize: 4.2. 2026

Evidenční číslo: TN-PR-04022026/1

Provozovatel revidovaného zařízení:

SV Klánovická 567/45, Praha 9

Klánovická 567/45

190 00 – Praha 9, Hloubětín / IČ 07376260 /

Jméno a příjmení revizního technika:

Tomáš Čihák

Evidenční číslo osvědčení:

3147/2/18/R-TZ-NA, NB, PK4, HK4

Umístění revidovaného zařízení:

technická místnost ve 2. patře

Klánovická 567/45

190 00 – Praha 9, Hloubětín

Druh revize:

provozní

/ dle ČSN 69 0012 /

Označení zařízení:

název nádoby

Reflex

objem

25 litrů

výrobní číslo

1858262 A232988542 / 11.5. 2023

výrobce

Reflex Winkelmann GmbH+Co.KG,SRN

maximální/pracovní přetlak vody

6 bar/1,5 bar

pracovní přetlak

2,2 bar

minimální/maximální pracovní teplota

120°C/70°C

Provozní revize byla provedena při pracovním přetlaku 2,2 bar.

Stav TNS je dobrý, bez zjevných netěsností.

-kontrola přetlaku plynu nad membránou

- vyhovuje

- kontrola stavu nátěru TN

- vyhovuje

- kontrola štítku TN

- vyhovuje

- kontrola platnosti osvědčení obsluhy TN–p.Horáček

- vyhovuje

Instalován pojistný ventil s otevíracím přetlakem 5 bar

Zjištěné závady – žádné zjevné závady nebyly zjištěny

Předchozí revizní zpráva byla předložena z 21.2 2024 – RT Sladkovský Petr.

Závěrečné zhodnocení:

revidovaná TN je schopná bezpečného a spolehlivého provozu

Příští revizi je nutno vykonat v souladu s ČSN 69 0012 do jednoho roku.

Zpráva obsahuje 1 stranu a je vyhotovena ve 3 výtiscích / 2x provozovatel a 1x RT TN /

Tomáš ČIHÁK

V Praze dne: 4.2. 2026

otisk razítka a podpis

Betagas s.r.o., V Olšinách 998/70 – 100 00, Praha 10 – Strašnice

Tel./fax: 274 816 384, GSM: 608 972 430 www.betagas.cz, e-mail: info@betagas.cz

Revize, kontroly, montáže, opravy a odborné kurzy v oboru plynových a tlakových zařízení