

Faktura - DAŇOVÝ DOKLAD

1. Dodavatel Maršál, s.r.o. Palackého 19 252 29 Dobřichovice IČ 28180593 DIČ CZ28180593 Peněžní ústav Česká spořitelna Číslo účtu 531154359 Ident. banky 0800 BIC IBAN Telefon 257710422, mob.724295989 Fax E-mail info@marsalsro.cz zapsáno u OR v Praze odd.C, v.131067	2. Doklad číslo Smlouva Objednávka	21/01/0058 Horáček
3. Příjemce IČ DIČ	4. Odběratel Společenství vlastníků Klánovická 567/43, Praha 9 Klánovická 567/43 198 00 Praha 9 Česká republika IČ 07376260 DIČ Datum splatnosti 17/03/2021 Forma úhrady Převodem Datum uskut. zdaň. plnění 10/03/2021 Datum vystavení 10/03/2021 Konstantní symbol 308 Variabilní symbol 21010058 Číslo dodacího listu	

Text	Základ/MJ	Poče...	DPH	%D	Celkem
Fakturuje Vám za pravidelný servis kotle Junkers ZSC-28-3MFK	1 446,28	1	303,72	21	1 750,00
Rekapitulace					
Zákl.sazba 21%	1 446,28		303,72	0,00	1 750,00
Celkem	1 446,28		303,72	0,00	1 750,00
Celkem k úhradě Kč					1 750,00

Přílohy
Razítko a podpis

MARŠÁL, s.r.o.
 Palackého 19, 252 29 Dobřichovice
 Tel.: 257 71 04 22, 724 295 989
 www.marsalsro.cz
 IČO: 28180593, DIČ: CZ28180593

PROTOKOL o pravidelné servisní (revizní) prohlídce plynového zařízení

Servisní firma				Zákazník																							
MARSÁL, s.r.o. Palackého 19, 25229 Dobřichovice Tel: 257 710 422, 724 295 989 www.marsalsro.cz IČO: 28180593, DIČ: CZ28180593				Jmeno: KOTELNA Adresa: KLA'NOVICKA' 567 Telefon: PRAHA 9 Email:																							
Typ plynového zařízení:				Poznámka a doporučení technika:																							
<table border="1"> <tr> <td>Kotel</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Typ</td> <td></td> <td>Třída</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Kondenzační</td> <td></td> <td>A</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Komínový</td> <td>☒</td> <td>B</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Turbo</td> <td></td> <td>C</td> <td></td> </tr> </table>				Kotel				Typ		Třída		Kondenzační		A		Komínový	☒	B		Turbo		C		VYBĚHANE! ČERPADLO — DOPORUČ. VÝMĚNU			
Kotel																											
Typ		Třída																									
Kondenzační		A																									
Komínový	☒	B																									
Turbo		C																									
Měření a seřízení				Servisní prohlídka zahrnuje:																							
Měřená veličina	Naměřeno	Vyhov.	Nevyh.	pohledovou kontrolu ✓																							
Teplota spalín [C°]				kontrolu a čištění výměníku ✓																							
CO ₂				kontrolu a seřízení hořáku ✓																							
O ₂				kontrolu těsnosti plynové armatury ✓																							
CO (ppm)				kontrolu exp. nádoby ✓																							
Měření nízkých tlaků 4Pa				kontrolu a čištění filtrů ✓																							
Výrobce, typ, počet, (výrobní číslo):																											
1X JUNKERS ZSC-28-3 HK (771 670 4357)																											
Platební podmínky:																											
Částka:				Bankovní spojení: 531 154 359 / 0800																							
Splatnost: 5 dnů				včetně DPH: 21%																							
Variabilní symbol:																											
Závěr zprávy																											
Plynová zařízení o celkovém počtu ...1... je/jsou schopny bezpečného provozu.																											
Datum prohlídky:		10/3 21		Jméno a příjmení technik:		Tumpach																					
Podpis zákazníka				Razítko firmy																							