GSM: +420 724 516 002
Fax: +420 569 432 450
Email: zdenek.trtik@trt-system.cz
www.trt-system.cz

Druh opravy:	☐ záruční	☒ placená	☐ servis	☐

Přijato od:	p.Šenkeřík	Datum:	16.6.2015
Jméno:		IČO:	
Adresa:	Kurta Konráda 2445/5-9	DIČ:	
Mobil:		Tel:	Fax:

Popis provedených prací :

Kotrola EPS: Algo plus:

Dnes jsem se dostavil na kotrolu systému EPS.

Závady na instalaci EPS:

a) - instalace kabelů- chybí popisy kabeláže v ústřednách(nelze poznat k jakému zařízení patří)

b) - nevhodné zapojení jednotlivých drátů do svorek. Jednak chybí popisy, některé jsou odpojeny a nevhodně zakončeny, některé se dotýkají zadní desky ústředny EPS, kde může dojít ke zkratu.

c) - nevhodná instalace Výstupní reléové desky - je jen položena v ústředně EPS na drátech (možnost zkratu)

d) - vypnutí signalizace Zemního svodu/zkratu.

e) - po kotrole nastavení softwaru,bylo zjištěno že nejsou popsány jednotlivé Vstupně/výstupní moduly včetně jednotlivých vstupů a výstupů.

Závady a) až d) můžou způsobovat falešné poplachy popř.poruchovost celého systému EPS.

Doba montáže :	Cesta:	Výpis materiálu :
Hod:	Km:	1.
		2.
		3.
		4.
		5.
		6.
		7.
		8.
		9.
		10.

Jiné ujednání:

Provedl :

Radek Myška

TRT System s.r.o.
Veselý Žďár 103 (2)
580 01 Havlíčkův Brod
IČ: 275 30 221 DIČ: CZ27530221
telefon 724 516 002

Podpis a razítko zodpovědné osoby přebírající montáž :

(čitelně hůlkovým písmem a podpis)